

晋中浙泰光伏发电有限公司
设备开箱检验记录

项目名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号：002

设备名称		光伏组件		检查日期		2017 年 11 月 10 日		
规格型号		CHSM6612P		总 数 量		4416		
装箱单号		无		检验数量		230		
检 验 记 录	包装情况	包装有破损						
	随机文件	装箱单						
	备件与附件	无						
	外观情况	/						
检 验 结 果	缺、损附件明细表							
	序号	名 称		规 格		单位	数量	备注
	1							
	2							
	3							
	4							
结论： 包装有破损，挑选包装破损严重的 5 箱开箱检查，没有发现破损组件。								
签 字 栏	建设单位		监理单位		施工单位			
								