

晋中浙泰光伏发电有限公司

设备开箱检验记录

项目名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: 007

设备名称		光伏组件		检查日期		2017 年 12 月 02 日	
规格型号		CHSM6612P		总 数 量		1650	
装箱单号		无		检验数量		120	
检 验 记 录	包装情况	包装有破损					
	随机文件	装箱单					
	备件与附件	无					
	外观情况	/					
检 验 结 果	缺、损附备件明细表						
	序号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注	
	1						
	2						
	3						
	4						
结论: 包装有破损, 挑选包装破损严重的 5 箱开箱检查, 没有发现破损组件。							
签 字 栏	建设单位		监理单位		施工单位		
	胡		贾迎高		李宏伟		