

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: GD-Z-17331-KX-011

工程项目	菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目		到货日期	2017. 10. 21		
产品来源	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司					
产品名称	侧压块 45		到货数量	24800 个		
型号规格	L50		抽样数量	280 个		
制造厂商	迈贝特 (厦门) 新能源有限公司		抽样日期	2017. 11. 02		
厂商国别	中国		存放地点	4#5#仓库临时堆放区		
外包装	完好	缺件登记: 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	毛	2017.11.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	毛	2017.11.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	毛	2017.11.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	毛	2017.11.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	毛	2017.11.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	毛	2017.11.02	☐ 齐全 ☒ 不齐全	
开箱检查结论: 外包装完好, 随机资料齐全, 外观检查完好. 型号规格正确, 满足设计要求, 合格 开箱负责人 (签字): 王吉宏 日 期: 2017.11.02						
监理单位人员签字: 熊伟辉			施工单位人员签字: 毛			

填报说明: 本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位 1 份、项目监理机构、承包单位各 1 份。