

主要设备（材料/构配件）开箱检查记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：002

工程项目	主控室屏柜安装	开箱日期	2017年12月06日
产品来源	乙供	合同号	-
产品名称	调匝式消弧线圈控制柜	合同数量	
型号规格	THT-ZXHK	到货数量	1面
制造厂商	保定天威恒通电气有限公司	总箱（件）数	3件
厂商国别	中华人民共和国	到货时间	2017年11月23日
编号	/	存放地点	方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目料场

检查内容	检查结果		
外包装	木箱	外观完好。铭牌型号与合同相符。	
外观检查	无破损、锈蚀等现象		
铭牌核对	与合同相符		
型号核对	与合同相符		

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	无	张勇	2017.12.06	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	无	张勇	2017.12.06	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1份	张勇	2017.12.06	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	无	张勇	2017.12.06	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	无	张勇	2017.12.06	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1份	张勇	2017.12.06	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				

开箱检查结论：

外观完好。铭牌型号与合同相符 资料齐全

开箱负责人（签字）：王洪光

日期：2017.12.6

处理意见：

向厂家索要资料。

开箱负责人（签字）：王洪光

日期：2017.12.6

参加开箱单位及人员签字：

张勇 王洪光 王成东 王瑞超