

设备材料开箱检查记录表

编号: JCJL-05

工程名称	山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.12.13	
产品来源	甲供		合同号	STXB1710300009	
产品名称	预装式箱变		合同数量	2 台	
型号规格	YBM29-12/0.32KV 1600KVA		到货数量	2 台	
制造厂商	正泰电气股份有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2017.12.12	
唛头号	ZNX1710129.130		存放地点	配电室	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	孙源	2017.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
合格					
开箱负责人(签字): 孙源 日期: 2017.12.13					
处理意见:					
无					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
孙源 李学 庄玉					



由 扫描全能王 扫描创建