

设备材料开箱检查记录表

正外发电项目 编号: 20180426

工程名称	4#变电站南镇420kV变电站户内式柜		开箱日期	2018.04.26	
产品来源	招投标		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	40	
型号规格	不备2MWP集装箱		到货数量	8	
制造厂商	深圳东绿科技有限公司		总箱(件)数	8	
厂商国别	中国		到货时间	2018.04.25	
唛头号			存放地点	各施工队材料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无明显碰撞				
外观检查	合格				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 缺少安装图纸					
开箱负责人(签字): 刘成文 日期: 4.26					
处理意见: 已和厂家联系, 要求及时提供安装图。					
开箱负责人(签字): 刘成文 日期: 4.26					
参加开箱单位及人员签字: 封林峰 中保					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建