

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-YHGS-002

工程名称	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)		开箱日期	2018.1.6	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏电缆		合同数量		
型号规格	PV1-F-0.6/1KV 1×4; ZRC-YJV22-8.7/15kV 3×70; ZRC-YJV22-8.7/15kV 3×150; ZRC-YJV22-0.6/1kV 2×50; ZRC-YJV22-0.6/1kV 3×16+2×10;		到货数量	1×4 35000m 3×70 380m 3×150 280m 2×50 850m 3×16+2×10 150m	
制造厂商	江苏上上电缆集团有限公司		总箱(件)数	1*4 10件; 3*70 1件 3*150 1件; 2*50 1件	
厂商国别	中国		到货时间	2018.1.6	
唛头号			存放地点	施工存放区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1	1	1	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	谢帅	2018.1.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
设备完好					
开箱负责人(签字): 谢帅 日期: 2018.1.6					
处理意见:					
经核查, 外观及资料证明附件齐全					
开箱负责人(签字): 孔令才 日期: 2018.1.8					
参加开箱单位及人员签字:					
董子强 孔令才 谢帅					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部留存一份。