

设备材料开箱检查记录表

编号: JCJL-009

工程名称	衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目	开箱日期	2018.04.09
产品来源	湖南力峰建设工程有限公司	合同号	TSH-A11042-1712-XSI-23015-3
产品名称	多晶硅组件	合同数量	9.7MW
型号规格	325W	到货数量	936 片
制造厂商	常州天合光能有限公司	总箱(件)数	36 箱
厂商国别	中国	到货时间	2018.02.04
唛头号	/	存放地点	马脑寨村委会
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。	
外观检查	完好		
铭牌核对	无		
型号核对	正确		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		罗斌 ☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		罗斌 ☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		罗斌 ☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 抽检十箱、个别组件外包装破损、其余合格 开箱负责人(签字): 罗斌 日期: 2018.04.09			
处理意见: 打开外包装破损的组件,组件完好。 开箱负责人(签字): 罗斌 日期: 2018.04.09			
参加开箱单位及人员签字: 侯平 罗斌 罗斌 王洪伟			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。