

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	泰顺兴能 30MW 农林光互补光伏小康项目		开箱日期	2018 年 12 月 5 日	
产品来源	晋能光伏技术有限责任公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	JNMP60		到货数量	3100	
制造厂商	晋能光伏技术有限责任公司		总箱(件)数	105 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2018 年 12 月 3 日	
唛头号			存放地点	现场材料堆放	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	无问题				
型号核对	无问题				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文璐		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文璐		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文璐		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 齐全完好. 开箱负责人(签字): 葛文琦 日期: 2018.12.5.					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 雷丑良 李振文 贺梦凡					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。