

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目		开箱日期	2019 年 6 月 29 日	
产品来源	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司		合同书		
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	CS3K-300P 1675*992*40		到货数量	4480	
制造厂商	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司		总箱(件)数	149 箱.	
产商国别	中国		到货时间	2019 年 6 月 28 日	
唛头号			存放地点	现场材料堆场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	完好				
型号核对	无问题				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李红明		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李红明		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李红明		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
合格 验收 开箱负责人(签字): 李红明 日期: 2019.6.29					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李红明 李红明 李红明					

注 1.设备材料开箱检查由监理项目部组织,开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存一份。