

设备材料开箱检查记录表

编号: CZZHJL-002

工程名称	浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2018/04/19	
产品来源	浙江		合同号		
产品名称	汇流箱		合同数量	50 台	
型号规格	JXF		到货数量	50 台	
制造厂商	正泰电气股份有限公司		总箱(件)数	50 台	
厂商国别	中国		到货时间	2018/04/19	
唛头号	/		存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好.	缺件登记: 无			
外观检查	完好.				
铭牌核对	正确				
型号核对	无误.				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨中	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨中	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨中	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨中	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨中	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨中	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好,无损,接线端子圆孔. 开箱负责人(签字): 黎建光 日期: 2018.4.19					
处理意见: 需整改接线端子. 开箱负责人(签字): 黎建光 日期: 2018.4.19					
参加开箱单位及人员签字: 黎建光 杨中 彭忠国 周以 李 潘纪祥					

注 1. 此检查不代表甲方认可及质量合格

2. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

3. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。