

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-ML-015

工程名称	汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目	开箱日期	2019.03.20
产品来源	乙供	合同号	/
产品名称	六氟化硫高压交流断路器	合同数量	2 台
型号规格	LW42-40.5/T2500-31.5	到货数量	2 台
制造厂商	湖南长高电气有限公司	总箱（件）数	2 件
厂商国别	中国	到货时间	2019.03.19
唛头号	长高	存放地点	琴棋变对侧现场

检 查 结 果

外包装	无损	缺件登记:
外观检查	无损	
铭牌核对	正确	
型号核对	正确	

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	何阳	2019.3.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	何阳	2019.3.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	何阳	2019.3.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	何阳	2019.3.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	何阳	2019.3.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全

开箱检查结论:

验收合格

开箱负责人（签字）: 孔令才 日期: 2019.3.20

处理意见:

无

开箱负责人（签字）: 孔令才 日期: 2019.3.20

参加开箱单位及人员签字:

常州江通电力工程监理有限公司. 孔令才. 2019.3.20
 华光电力工程上海设计有限公司 何阳. 2019.3.20

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。