


GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 2HJL-KXJC-016

工程名称	济南三强电力科技有限公司20MW炉内化灰项目		开箱日期	2018.6.5		
产品来源			合同号			
产品名称	电线电缆		合同数量			
型号规格	ZC-DJYVP22 300/500V 2x2x1		到货数量	5.46km		
制造厂商	无锡市华美电线电缆有限公司		总箱(件)数			
厂商国别			到货时间	2018.6.5		
唛头号			存放地点	材料库		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
合格						
开箱负责人(签字): 胡成武 日期: 2018.6.5						
处理意见:						
开箱负责人(签字): 胡成武 日期: 2018.6.5						
参加开箱单位及人员签字:						
 						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。