

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目		开箱日期	2018.7.13.	
产品来源	苏州阳丰科技有限公司		合同号		
产品名称			合同数量		
型号规格	YHF-HL-C16S(F)		到货数量		
制造厂商			总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 无			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 数据采录器无合格证,无生产厂家,防雷浪涌开关产地为(法国),实际开箱为上海(西武尔) 开箱负责人(签字) 李曙实 日期: 2018.7.13.					
处理意见: 厂家尽快提供所需资料,方可安装使用 开箱负责人(签字) 李曙实 日期: 2018.7.13.					
参加开箱单位及人员签字: 李曙实 孙玉明 刘建强					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织,开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各 1 份,施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建