

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目		开箱日期	2018.5.31		
产品来源	苏州阳丰科技有限公司		合同号			
产品名称	直流汇流箱		合同数量			
型号规格	YF-HL-C16S(E)		到货数量			
制造厂商			总箱(件)数			
厂商国别			到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	✓	缺件登记:				
外观检查	✓					
铭牌核对	✓					
型号核对	✓					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 数据收集板型号正确, 无合格证标识, 无生产厂家。 防雷浪涌开关型号正确, 产地应为法国, 而实际 开箱为上海(西德乐) 开箱负责人(签字): 李曙宏 日期: 5.31						
处理意见: 由厂家尽快提供所需资料后, 方可安装使用。 开箱负责人(签字): 李曙宏 日期: 5.31						
参加开箱单位及人员签字: 李曙宏 范明军 邢富强						

1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建