

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目		开箱日期	2018.7.13.		
产品来源	奥克斯新能源有限公司		合同号			
产品名称	逆变		合同数量			
型号规格	YB11G-4.5/0.36-1250		到货数量			
制造厂商	奥克斯集团		总箱(件)数			
厂商国别	国内		到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装			缺件登记: 无			
外观检查	合格					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外观良好, 铭牌正确, 型号正确. 开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 2018.7.13.						
处理意见: 经审查, 以上设备符合设计规范和施工工艺要求, 准予安装使用. 开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 2018.7.13.						
参加开箱单位及人员签字: 李曙宏 孙玉明 刘文强						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建