

设备材料开箱检查记录表

编号: 1#发电单元

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目		开箱日期	2018.5.29	
产品来源	阿特斯公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	CS6K-285PB-FG		到货数量		
制造厂商	Canachan Solar		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无破损		缺件登记: 1180501P151035.		
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 组件保护角垫缺失.					
开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 5.29					
处理意见: 此组件不得在车工程中安装使用					
开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 5.29					
参加开箱单位及人员签字: 李曙宏 孙明军 董浪军 孙明军					

1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建