

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目		开箱日期	2018.5.30		
产品来源	阿特斯		合同号			
产品名称	太阳组件		合同数量			
型号规格	CS6K-285PBL-FG		到货数量			
制造厂商			总箱(件)数			
厂商国别			到货时间			
唛头号	180140501850、180140501545		存放地点	1区		
检查内容	检查结果 OK					
外包装	✓	缺件登记:				
外观检查	✓					
铭牌核对	✓					
型号核对	✓					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外观完好无损 组件玻璃有叠差, 防护要加强, 需加防震标识。 开箱负责人(签字) 日期 2018.5.30						
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:						
参加开箱单位及人员签字: 刘延智						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建