

设备材料开箱检查记录表

36#

编号:

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目		开箱日期	2018.5.30	
产品来源	阿特斯		合同号		
产品名称	太阳能组件		合同数量		
型号规格	CS6K-285PB-FG		到货数量		
制造厂商			总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号	180140503217.180140503142		存放地点	36#	
检查内容	检查结果 OK				
外包装	缺件登记:				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好无损, 组件玻璃有裂纹, 防护带加强, 需加防震标识 开箱负责人(签字): [Signature] 日期: 2018.5.30					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: [Signature] 刘延智 2018.5.30					

- 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
- 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建