

设备材料开箱检查记录表

编号: 27#

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目		开箱日期	2018.6.24		
产品来源	阿特斯公司		合同号			
产品名称	组件		合同数量			
型号规格	CS6K-285PB-FG		到货数量			
制造厂商			总箱(件)数	2箱		
厂商国别	国内		到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	✓	缺件登记: 1180601P1P01P7 1180601P1P0330. 1180601P160656.				
外观检查	✓					
铭牌核对	✓					
型号核对	✓					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外包装完好,组件外围有裂纹,无撞击痕迹. 开箱负责人(签字) 李曙实 日期: 2018.6.24						
处理意见: 返厂处理 开箱负责人(签字) 李曙实 日期: 2018.6.24						
参加开箱单位及人员签字: 李曙实 范明军 孙晓明						

1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建