

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-CLKX-005

工程名称	南京长安发动机厂光伏发电项目		开箱日期	2018.7.10	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	汇流箱		合同数量	6台	
型号规格	OX1106-100VAC/3/4-40		到货数量	6台	
制造厂商	华为		总箱(件)数	6箱	
厂商国别	中国		到货时间	2018.7.10	
唛头号			存放地点	光伏区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨路遥		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨路遥		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格					
			开箱负责人(签字): 杨路遥 日期: 2018.7.10		
处理意见:					
			开箱负责人(签字): 日期:		
参加开箱单位及人员签字: 王健 张良玉 陈晓明 中机国际 杨路遥					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。