

型钢/扁铁/管材/桥架/ 到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位		
到货时间	2020年3月15日		验收时间	2020年3月16日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
	材质、型号	镀锌扁铁	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸复测	40x4	40x39	40x38	40x4
			40x40	40x41	40x42
			40x43		
	基材厚度	4mm	4	3.9	4.1
					4
			4.2	4.1	4
					4.2
	镀膜厚度	765um	17	16	14
					33
			34	53	26
					24
	外观质量缺陷	无	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
配件	配件		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量	☒ 数量无误 ☐ 数量不符				
质量证明文件	☐ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。				
检验结论	☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：				
建设单位（签章）	镀锌层厚度不达标，让步接收。 同中主要求，验收合格。				
监理单位（签章）	与采购合同一致，验收合格。				
材料员	监理单位	监理单位	材料员	质控员	

