

「正泰」 浙江正泰新能源开发有限公司
光伏项目工程物资管理—到货检验

版本 Q/CNE-ZQ2018A0

桥架 到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司			供货单位	正泰电气								
到货时间	2019 年 11 月 17 日			验收时间	2019 年 11 月 18 日								
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据				备注						
	材质、型号	100x100, 200x100	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求										
	外观尺寸 复测	100x100	100x100	100x100	100x100								
		200x100	200x100	200x100	200x100								
	基材厚度	100x100	1.0	1.1	1.1	1.2		1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1
		200x100	1.2	1.3	1.2	1.2		1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2
镀膜厚度	7-65nm	70	65	78	80	72							
		85	70	75	78	69							
	外观质量 缺陷		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求										
配件	配件		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求										
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符											
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。											
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:											
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)									
材料员	监理工程师	材料员		质检员									



扫描全能王 创建