

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-TSKX-006

工程名称	江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目		开箱日期	2018 年 12 月 19 日	
产品来源	已供		合同号		
产品名称	一次设备		合同数量	6 台	
型号规格	KYN28A-12		到货数量	6 台	
制造厂商	河南森源电气		总箱 (件) 数	11 箱	
厂商国别	中国		到货时间	12 月 19 号	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好		缺件登记:		
外观检查					
铭牌核对					
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨	12	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨		☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨	19	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	叶东雨		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 同意使用 开箱负责人 (签字): 叶东雨 日期: 12/19					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期: 12/19					
参加开箱单位及人员签字: 杨晓玲					

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。