

设备开箱检查记录

05-22

编号: 08-002

设备名称	组串式逆变器			采购合同号	
规格型号	SCA30kTL-D0/400V			出厂日期	2018.11.29
装箱单号	ZH2018X-1	检验数量	4台	开箱日期	2018.11.30
检查内容及规范标准要求					检查结果
包装情况	包装及密封完好, 规格、型号应符合设计要求, 附件、备件齐全, 外观完好, 设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况。				完好
随机文件	1. 文件目录; 2. 装箱清单; 3. 产品合格证; 4. 有关图纸; 5. 安装、使用及维护说明书; 6. 电气原理图、接线图及符号说明; 7. 安装图; 8. 易损件目录				齐全
机械部件	检查下列项目 1. 产品名称、型号; 2. 出厂编号; 4. 质量等级标志; 5. 厂名、商标; 6. 出厂日期				齐全
电气部件	电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内, 必须存放室内。复核电动机、控制柜标牌的型号、规格、制造厂名称及其识别标志或商标				完好
进口设备	应有进口货物报关单、商检合格证书以及国家标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等, 均应清晰、易懂、耐用, 并使用中文说明书等文件				
处理意见	无				
签字栏	建设单位: 正泰新能源 现场负责人: 文明峰 2018年11月30日		监理单位: 常州正衡工程监理 专业监理工程师: 黎建光 2018年11月30日		安装施工单位: 湖北湘电 验收人: 徐伟 2018年11月30日

本表由安装施工单位填写, 建设单位、监理单位、安装施工单位各保存一份。