

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-XCYT-002

工程名称	新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.11.14	
产品来源			合同号		
产品名称	单晶组件		合同数量	7160 块	
型号规格	300W-H/L		到货数量	1488 块	
制造厂商	浙江正泰新能源开发有限公司		总箱(件)数	48 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2018.11.13	
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要		孙金龙		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
外观完好无损。					
开箱负责人(签字): 孙金龙 日期: 2018.11.14					
处理意见:					
无					
开箱负责人(签字): 孙金龙 日期: 2018.11.14					
参加开箱单位及人员签字:					
孙金龙					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。