

设备材料开箱检查记录表

编号: SGGF-CLJC-025

工程名称	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2019.6.8	
产品来源	湖南华菱线缆股份有限公司		合同号		
产品名称	交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆		合同数量	36MW	
型号规格	ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*120/240/300		到货数量	2705 米	
制造厂商	湖南华菱线缆股份有限公司		总箱(件)数	5 盘	
厂商国别	中国湖南		到货时间	2019.6.8	
唛头号			存放地点	东区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
组件外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求电缆规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	6.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	6.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李健	6.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观合格 开箱负责人(签字): 李健 日期: 2019.6.8					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 魏树成 日期: 2019.6.8					
参加开箱单位及人员签字: 魏树成 李健					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。