

设备材料开箱检查记录表

编号: SGGF-CLJC-044

工程名称	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2019.6.15-16		
产品来源	河南森源电气股份有限公司; 明珠电气股份有限公司		合同号			
产品名称	预装式变压器		合同数量	15 台(1250kva13 台, 1000kva3 台)		
型号规格	YBA-12-1250kva; YBP-12/0.54-1000kva		到货数量	7 台 (6 台森源 1250kva, 1 台明珠 1000kva)		
制造厂商	河南森源电气股份有限公司; 明珠电气股份有限公司		总箱(件)数	7 台		
厂商国别	中国河南; 中国广州		到货时间	2019.6.15-16		
唛头号			存放地点	西区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	缺件登记:					
外观检查						完好
铭牌核对						与合同要求一致
型号核对						与图纸要求箱变规格型号一致
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	范跃平		☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
开箱负责人(签字): 范跃平 日期: 2019.6.16						
处理意见:						
符合要求						
开箱负责人(签字): 李瑞市 日期: 2019.06.16						
参加开箱单位及人员签字:						
周联 2019.6.16						

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。