

型钢到货验收单

采购单位	湖北友建设集团有限公司		供货单位	上海森众电力科技有限公司	
到货时间	2019 年 5 月 6 日		验收时间	2019 年 5 月 10 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
角钢式18 夹具主体	材质、型号	6063-T6	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸 复测	60x47x15	60.12	47.09	15.1
			60.14	47.06	15
	基材厚度	35	3.58		
			3.51		
	镀膜厚度	不小于15um	3	167	1558
			19.6	15.42	17
	外观质量 缺陷	无缺陷	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
配件	配件		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见			
建设单位(签章)		监理单位(签章)		施工单位(签章)	
材料员: [签名]	监理工程师: [签名]	材料员: [签名]		质检员: [签名]	