

型钢到货验收单

采购单位	湖北友建设集团有限公司		供货单位	河南龙祥钢结构有限公司	
到货时间	2019 年 04 月 21 日		验收时间	2019 年 04 月 22 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
标识	材质、型号	碳钢 200x210x8	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸 复测	200x210	199x210		
			200x210		
			200x210		
	基材厚度	8	8.02	7.76	8.32
			7.61	7.96	
			7.81	7.87	
镀膜厚度	/				
外观质量 缺陷		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
配件	配件		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☐ 符合要求，同意接收。 ☒ 让步接收 后应给出处理意见，跟踪验证。 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章）		监理单位（签章）		施工单位（签章）	
材料员：李学如	监理工程师：苗家明	材料员：张艳红	质检员：王新		