

型钢到货验收单

采购单位	湖北友建集团有限公司		供货单位	上海索尔电力科技有限公司	
到货时间	2019年5月6日		验收时间	2019年5月6日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		备注
角钢 18# 18# 侧体	材质、型号	6063-T6	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸复测	60x42.5x15	60.1 x 44.86 x 15.1 60 x 41.2 x 15.1		
	基材厚度	3.5	3.61 3.64		
	镀膜厚度	不小于15μm.	20.1 17.6 13. 16.8 15.9 21		
	外观质量缺陷	无缺陷	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
配件	配件		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员: [签名]	监理工程师: [签名]	质检员: [签名]		材料员: [签名]	

