


GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: GFDZJBM29-07

工程名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW		开箱日期	2019.04.18	
产品来源			合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	270W		到货数量		
制造厂商	海宁正泰新能源科技有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间		
唛头号			存放地点	喜临门光伏区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好 正确 缺件登记: 无				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 有一块光伏组件破碎, 组件编号: 701903629E30123 开箱负责人(签字): 					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字: 李云、任远威 					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式___份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各___份, 施工项目部存___份。



扫描全能王 创建