

设备材料开箱检查记录表

编号: FCH01-KXJC-021

工程名称	华能共和 5 万千瓦风电项目		开箱日期	2019.12.04	
产品来源	华能提供		合同号		
产品名称	35kV 交流屏 及 接地变 35kV 附件箱		合同数量		
型号规格			到货数量		
制造厂商	许继 保定		总箱(件)数	3	
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	什压站	
检查内容	外观 数量 检查结果				
外包装	完好		缺件登记: 35kV 交流屏 缺零排 1 个		
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 套	李玉龙	2019.12.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	11	11	11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	11	11	11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 安宇 日期: 2019.12.04					
参加开箱单位及人员签字: 李玉龙, 安宇 日期: 2019 年 12 月 4 日					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。