

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-017

工程名称	杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程		开箱日期	2019-07-10		
产品来源	甲方提供		合同号	/		
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	/		
型号规格	265w 270w		到货数量	490块		
制造厂商	浙江太阳能科技有限公司		总箱(件)数	/		
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2019-07-10		
唛头号	/		存放地点	试验中心三楼屋面		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	严重破损.		缺件登记: 无缺失,			
外观检查	锈迹斑斑.					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确.					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外包装破损严重, 铝合金边框锈蚀严重, 不允许安装.						
开箱负责人(签字): 尚秋平 2019年07月10日						
处理意见: 要求更换组件.						
开箱负责人(签字): 尚秋平 2019年07月10日						
参加开箱单位及人员签字: 尚秋平, 李向勇, 董建						

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任.
2. 本表一式3份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存1份.



扫描全能王 创建