





设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-024

工程名称	杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程		开箱日期	2019-08-06		
产品来源	甲方提供		合同号	/		
产品名称	电缆		合同数量	/		
型号规格	PV1-F 1X4		到货数量	20000 米		
型号规格	ZC-BVR 450/750V 1X16		到货数量	150 米		
型号规格	ZC-BVR 450/750V 1X4		到货数量	100 米		
制造厂商	浙江正泰电缆有限公司		总箱(件)数	4 轴+2 捆		
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2019-08-06		
唛头号	/		存放地点	试验中心三楼屋面		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外包装完好, 外观检查合格, 规格型号符合设计要求, 数量与发货清单一致。						
开箱负责人(签字):  2019年 08月 06日						
处理意见:						
开箱负责人(签字): _____ 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字:    2019-08-20						

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建