

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-025

工程名称	杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程		开箱日期	2019-08-22	
产品来源	甲方提供		合同号	/	
产品名称	电缆		合同数量	/	
型号规格	通讯电缆		到货数量	795 米	
型号规格	2X120		到货数量	2942 米	
型号规格	2X150		到货数量	1332 米	
制造厂商	浙江正泰电缆有限公司		总箱(件)数	1 轴+2 轴+1 轴	
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2019-08-22	
唛头号	/		存放地点	试验中心楼下	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记: 无缺欠.		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	大一级.				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		姜军	2019.8.22	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好, 外观检查合格, 规格型号比设计要求大一级, 数量与发货清单一致。					
开箱负责人(签字): 姜军 2019年08月22日					
处理意见: 同意使用.					
开箱负责人(签字): 姜军 2019年08月22日					
参加开箱单位及人员签字: 姜军 李向富 姜军 2019.08.22					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建