

设备材料开箱检查记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-KXJL-001

工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场 升压站屋顶光伏发电项目		开箱日期	2019.6.25		
产品来源	晋能光伏技术有限公司		合同号			
产品名称	575W 单晶组件		合同数量			
型号规格	1956×992×35		到货数量	一箱		
制造厂商	晋能光伏下属企业		总箱（件）数	一箱 27块组件		
厂商国别			到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记： 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	符号					
型号核对	符号					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	郭新宇		☐ 齐全 ☒ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 组件开箱外观完好，组件完好无破损，相关资料未看到。 开箱负责人（签字）：郭雷 日期：2019.6.25						
处理意见： 施工方向厂家询问并要求厂家将相关资料补充完整。 开箱负责人（签字）：郭雷 日期：2019.6.25						
参加开箱单位及人员签字： 监理：郭雷 施工：彭金方 业主：高国伟						



扫描全能王 创建