

支架到货验收单

采购单位	山东德晨建筑集团有限公司		供货单位	天津市河东钢材经营有限公司		
到货时间	2019 年 11 月 23 日		验收时间	2019 年 11 月 23 日		
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据			备注
檩条	规格	41*41*2.0	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	外形尺寸复测	41*41*2.0	41 X 41 X 2.0			
			41.1 X 40.9 X 2.0			
			41 X 40.5 X 1.9			
	壁厚	2.0	1.99 1.98 2.0			
			2.01 2.0 2.1			
	镀膜厚度	不小于 65 μm	85μm 104μm			
			74μm 114μm			
外观质量缺陷	无缺陷	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求				
配件	配件	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求				
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符				
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。				
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:				
建设单位(签章)		监理单位(签章)		施工单位(签章)		
材料员: 张华林		监理工程师: 孙磊		材料员: 王又奎		
2019.11.23		2019.11.23		质检员: 吴景博		

