

设备材料开箱检查记录表

编号: JMW-H-ZHJL-KXJC-JI-01

工程名称	荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2019年9月12日	
产品来源	迈贝特(厦门)		合同号	无	
产品名称	铝合金支架、夹具、压块		合同数量	5.36976MW	
型号规格	30×40×5150、30×40×4150		到货数量	5.36976MW	
制造厂商	迈贝特(厦门)新能源有限公司		总箱(件)数	36	
厂商国别	中国		到货时间	2019年9月12日	
唛头号			存放地点	万华家居厂内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记: 无			
外观检查	合格				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0.5%			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 缺失试验报告 开箱负责人(签字): 陈剑 日期: 2019.9.12					
处理意见: 后续补单 王健 杨金					



扫描全能王 创建

开箱负责人（签字）： <u>陈剑波</u> 日期： <u>2019.7.12</u>	
参加开箱单位及人员签字： <u>正衡监理：廖书林 李仓全</u> <u>东隆： 张清 汪瑞 刘元仓</u>	

- 注
1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式3份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各1份，施工项目部存1份。



扫描全能王 创建