

设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: CZZHJL-005

工程名称	京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019/11/18	
产品来源	北京		合同号		
产品名称	低压配电屏		合同数量	8 台	
型号规格	GGD		到货数量	8 台	
制造厂商	北京震宇成套电气设备集团		总箱(件)数	8 台	
厂商国别	中国		到货时间	2019/11/16	
唛头号			存放地点	配电室	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记: 门无接地线连接. 上线无进出口.			
外观检查	完好				
铭牌核对	无误				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈凡	2019.11.16	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 箱体漆损. 附件外观完好无损, 开箱负责人(签字): 黎建光 日期: 2019.11.18					
处理意见: 箱体补漆. 门接地线连接, 上线进出口开孔. 开箱负责人(签字): 黎建光 日期: 2019.11.18					
参加开箱单位及人员签字: 黎建光 陈凡 韩建光 李如					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份