

一 标

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJIL-0016

工程名称	仙居县 2019 年光伏助村工程		开箱日期	2019 年 10 月 26 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	支架		合同数量		
型号规格			到货数量		
制造厂商	天津		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2019 年 10 月 26 日	
唛头号			存放地点	材料临时堆放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无.			
外观检查	基本合格				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观检查毛刺、镀锌、镀锌 部分有漏镀现象。 开箱负责人(签字): 日期: 10.26					
处理意见: 建设、返厂重镀 或 现场处理。 开箱负责人(签字): 日期: 10.26					
参加开箱单位及人员签字: 杨文兵 杨文兵 杨文兵					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建