

设备材料开箱检查记录表

编号: LZGF-KXJC-016

工程名称	雷州市企水镇 20MW 渔光互补项目	开箱日期	2019.12.03
产品来源	阳光电源股份有线公司	合同号	
产品名称	箱逆变一体机	合同数量	8
型号规格	SG2500-MV	到货数量	1
制造厂商	阳光电源股份有线公司	本次箱(件)数	1
厂商国别	中国	到货时间	2019.12.03
唛头号		存放地点	20MW 光伏区施工现场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记: 无	
外观检查	完好		
铭牌核对	与合同要求一致		
型号核对	与支架规格型号一致		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚廷 2019.12.03 ☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚廷 2019.12.03 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚廷 2019.12.03 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚廷 2019.12.03 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:			
开箱负责人(签字): 曹育 日期: 2019.12.03			
处理意见:			
开箱负责人(签字): 曹育 日期: 2019.12.03			
参加开箱单位及人员签字:			
曹育 许亚廷			

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。