

设备材料开箱检查记录表

编号: LZGF-KXJC-052

工程名称	雷州市企水镇 20MW 渔光互补项目	开箱日期	2019.01.03		
产品来源	晶科能源有限公司	合同号			
产品名称	光伏组件	合同数量			
型号规格	1732X1105X1176mm	到货数量	2520 片		
制造厂商	晶科能源有限公司	本次箱(件)数	84 箱		
厂商国别	中国江西	到货时间	2020.01.03		
唛头号		存放地点	20MW 光伏区内		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚强	2019.12.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚强	2019.12.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚强	2019.12.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚强	2019.12.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 未发现异常情况					
开箱负责人(签字): 曹育 日期: 2020.01.03					
处理意见: 无					
开箱负责人(签字): 曹育 日期: 2020.01.03					
参加开箱单位及人员签字: 许亚强 、 曹育					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。