

设备材料开箱检查记录表

编号: LZGF-KXJC-015

工程名称	湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2020.03.27	
产品来源	远东电缆销售宜兴有限公司		合同号		
产品名称	3x150 电缆		合同数量	40MW .	
型号规格	3x150		到货数量	2600 米	
制造厂商	新远承电缆有限公司 .		本次箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2020.03.27	
唛头号			存放地点	40MW 光伏区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚	2020.03.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚	2020.03.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚	2020.03.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚	2020.03.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚	2020.03.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 缺件异常情况 开箱负责人 (签字): 许亚 日期: 2020.03.27					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 许亚 日期: 2020.03.27					
参加开箱单位及人员签字: 许亚 .					

注 : 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建