

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 2020.5.27

工程名称	普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2020.5.27	
产品来源	山东泰开		合同号		
产品名称	低压开关柜 (室外)		合同数量	4	
型号规格			到货数量	4	
制造厂商	山东泰开成套电器有限公司		总箱 (件) 数	4	
厂商国别	中国		到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	锈蚀				
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗浩陆	2020.5.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗浩陆	2020.5.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗浩陆	2020.5.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗浩陆	2020.5.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗浩陆	2020.5.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
不合格、导线铜丝外露、有锈蚀 开箱负责人 (签字): 田大超 日期 2020.5.27					
处理意见:					
下发监理通知单 开箱负责人 (签字): 田大超 日期 2020.5.27					
参加开箱单位及人员签字: 罗浩陆, 段光林.					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。