

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: CZZHJL-002

工程名称	普洛斯济南临港限期物流园 800KWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2020/05/24	
产品来源			合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	4 台	
型号规格	SGI-100K-CX/SGI-50K-CX		到货数量	4 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱(件)数	4 台	
厂商国别	中国		到货时间	2020/04/1	
唛头号			存放地点	配电室南侧	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	无误				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张建	2020.5.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好无损 开箱负责人(签字): 魏建光 日期: 2020.5.24					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 魏建光 日期: 2020.5.24					
参加开箱单位及人员签字: 魏建光 涂彦彦 张建					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

3. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份