

设备材料开箱检查记录表

编号: CZJTBTR-2-851-3-3-16

工程名称	常州金坛贝特瑞 10.79MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2020.08.28	
产品来源	天目电力		合同号	BSD20024	
产品名称	预制舱并网柜		合同数量	12	
型号规格	低压柜 GCS		到货数量	12	
制造厂商	中航宝胜电气股份有限公司		总箱(件)数	12	
厂商国别	中国		到货时间	2020.08.28	
唛头号			存放地点	1号厂房	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	12			☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	12			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 与合同要求一致					
开箱负责人(签字): 王國富 日期: 2020.8.28					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
王國富. 刘 森					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建