

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: KDWIFILCIIWAH-004.

工程名称	河南油田采油一厂河东区分布式光伏发电项目		开箱日期	2020.7.2日	
产品来源	河南指上设备经济开发区		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	JKM400M-72H-V		到货数量	92箱	
制造商	晶科能源有限公司		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间	7.1日	
唛头号			存放地点		
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记: 缺少出厂试验报告, 说明书.			
外观检查	完好				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好, 开箱抽查组件板外观完好, 无破损情况					
开箱负责人(签字): 王瑞芳 日期: 7.2					
处理意见: 要求提供完整资料, 业经核实.					
开箱负责人(签字): 王瑞芳 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
王瑞芳 冯新迪					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



扫描全能王 创建

检查内容	检查结果
------	------

外包装	完好
-----	----

缺件登记:

外观检查	合格
------	----

铭牌核对	符合要求
------	------

型号核对	符合要求
------	------

铁出试验报告. 472600.

文件资料名称

检查结果

份数

接收人

日期

结论

质保书或合格证

☒有 ☐无 ☐不需要

原产地证书

☒有 ☐无 ☐不需要

装箱清单

☒有 ☐无 ☐不需要

出厂试验报告

☐有 ☒无 ☐不需要

安装使用说明书

☒有 ☐无 ☐不需要

安装图纸及资料

☒有 ☐无 ☐不需要

备品备件

☐有 ☐无 ☒不需要

开箱检查结论:

连接器外双字好 开始状态无故障情况。

开箱负责人(签字): 

日期: 6.28

处理意见:

缺出试验报告, 要求厂方提供, 业已联系。

后还寄了一本说明书。

开箱负责人(签字): 

日期:

参加开箱单位及人员签字:

王德

— 子 子 子 —

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各____份, 施工项目部存____份。



扫描全能王 创建