

设备材料检查记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-SBCLJC-02

工程名称	崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2020. 05. 29		
产品来源	上海宝冶集团有限公司		合同号	/		
产品名称	PHC 管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC300-AB-70 PHC400-AB-95		到货数量	60 根 24 根		
制造厂商	/		总箱（件）数	/		
厂商国别	中国		到货时间	2020. 05. 28		
唛头号	/		存放地点	C1 区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记： 未发现缺件情况发生				
外观检查	完好					
铭牌核对	无					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 经检查，PHC300-AB-70-长6.5米，缺少一头抱箍。						
开箱负责人（签字）：徐存辉 日期：2020.5.29						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期：						
参加开箱单位及人员签字： 徐存辉 王健						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。