

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL2-JL01-KXJC011

工程名称	山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目		开箱日期	2020.11.6	
产品来源	易事特集团股份有限公司		合同号		
产品名称	并网光伏发电升压变压器		合同数量		
型号规格	EA500KTM		到货数量	18 台	
制造厂商	易事特集团股份有限公司		总箱(件)数	18 台	
厂商国别	中国		到货时间	2020.11.6	
唛头号			存放地点	星球电站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	18	刘海	2020.11.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	18	刘海	2020.11.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	刘海	2020.11.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	刘海	2020.11.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 型号一致,外观完好. 开箱负责人(签字): 张皓 日期: 2020.11.6					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张皓 刘海 孟龙 许群					



扫描全能王 创建